CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE
Classification and direct field of application

Riferimenti e campo diretto di applicazione
Reference and direct field of application

La presente classificazione è stata effettuata in accordo al punto 9 di EN 13501-1:2009.
This classification has been carried out in accordance with point 9 of EN 13501-1:2009.

Classificazione
Classification

Il materiale in relazione al suo comportamento al fuoco è classificato come
The material in connection with its behaviour to fire is classified as

$$B_{fl} - s1$$

Campo di applicazione
Field of application

La presente classificazione è valida per la seguente condizione di uso effettivo (end use):

Rivestimento pavimento posto in opera incollato con colla acrilica tipo V4 by Mapei in ragione di 350÷400 g/m^2, a substrato non combustibile, di Euroclasse $A1_{fl}$ o $A2_{fl}$.

This classification is valid for the following effective end use conditions:

Floor covering glued with acrylic adhesive type V4 by Mapei in ratio of 350÷400 g/m^2, a non-combustible substrate of Euroclass $A1_{fl}$ or $A2_{fl}$.

LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
e.mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

n° 0086

RAPPORTO DI PROVA NO. 400.0DC0050/10

Test Report no.

CPD 89/106 CEE Organismo Notificato / *Notified Body* N°0987

METODO DI PROVA: *Test method*	**EN 13501-1:2009**
DENOMINAZIONE DELLA PROVA: *Description of the standard*	Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco Fire classification of construction products and building elements using data from reaction to fire tests
RICHIEDENTE: *Sponsor*	**KOBEL S.r.l.** Via Pantano, 16/E 50010 - CAPALLE - CAMPI BISENZIO (FI)
PRODUTTORE / FORNITORE: *Manufacturer / Supplier*	**KOBEL S.r.l.** Via Pantano, 16/E 50010 - CAPALLE - CAMPI BISENZIO (FI)
DENOMINAZIONE DELLA FAMIGLIA: *Denomination of the set*	**PVC RILIEVO**
TIPOLOGIA: *Tipology*	**BOLFLEX 4 MM**
DATA RICEVIMENTO CAMPIONI: *Date of sample receipt*	18/03/2010

- ☐ Il presente Rapporto di Prova è costituito da / *This Test Report consists of*
  - no. 6 pagine (compresa questa prima pagina) / *no. 6 pages (including this one).*
  - no. 2 allegati / *no. 2 annexes.*
- ☐ I risultati riportati in questo Rapporto si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto a prova fornito dal Richiedente (rif. codice Laboratorio no. 400/10). Un campione del materiale è stato restituito al Richiedente siglato dal Laboratorio.
  The results reported in this Report refer exclusively to the material submitted to test sent by the Sponsor (re. lab. code no. 400/10). A sample of the material has been given back to the Sponsor marked by the Laboratory.

Prato, 30/03/2010

Per approvazione / *Approved*
Dr. Luca Erbini

LAPI S.p.A. LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI